

報告編號:

樓道升降機 年檢報告

使用單位：_____

設備編號：_____

(出廠報告獨有編號)

設備類型：_____

維修保養單位：_____

檢驗人員：_____

檢驗日期：_____

(印製檢驗機構名稱)

報告編號:

樓道升降機年檢報告

設備名稱			樓道升降機型號	
製造商			設備編號 (出廠報告獨有編號)	
維修保養單位			保養起始日期	
使用單位			工務局發出的 登記編號	
安裝地點				
設備技術參數	額定速度	m/s	額定載重量	kg
	層站數	層 站	提升高度	m
	驅動型式	☐ 鏈條 ☐ 皮帶 ☐ 齒輪齒條 ☐ 螺杆 ☐ 鋼纜 ☐ 其他_____	門尺寸	mm
	平台尺寸	mm	驅動電源	☐ 電池 ☐ 230V / 400V
檢驗依據				
主要檢驗儀器設備				

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註	
			合格	不合格	不適用		
1.	1 技術資料	維修保養合同					
2.		維修保養單位登記記錄					
3.		技術工人登記記錄					
4.		維修保養記錄冊					
5.		季度 / 年度 / 五年度自檢報告					
6.	2 驅動裝置及電氣系統	2.1 主開關	(1)主開關設置				
			(2)防止誤操作裝置				
			(3)標誌				
7.		2.2 控制櫃	(1)銘牌				
			(2)斷錯相保護				
			(3)電氣元件標誌及導線端子標號				
			(4)停止裝置				
8.		2.3 驅動主機 (鏈條式)	(1)主機運作狀況				
			(2)鏈條狀況				
			(3)鏈輪狀況				
			(4)鏈條防護				
			(5)鬆鏈保護電氣裝置				
9.		2.4 驅動主機 (皮帶式)	(1)主機運作狀況				
			(2)皮帶狀況				
			(3)皮帶輪狀況				
			(4)斷皮帶保護電氣裝置				
10.		2.5 驅動主機 (齒輪齒條式)	(1)主機運作狀況				
			(2)驅動齒輪狀況				
			(3)驅動齒條狀況				
11.		2.6 驅動主機 (螺杆式)	(1)主機運作狀況				
			(2)螺杆 / 螺栓 狀況				
			(3)安全螺母 / 螺栓 狀況				
			(4)螺杆 / 螺栓防護				
12.		2.7 驅動主機 (鋼纜式)	(1)主機運作狀況				
			(2)捲筒狀況				
			(3)曳引輪 / 導向輪狀況				

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
		(4)曳引輪 / 導向輪防護				
		(5)鬆纜保護電氣裝置				
13.	2.8 制動器檢查					
14.	2.9 救援說明					
15.	2.10 緊急操作 裝置	(1)鬆鉗裝置				
		(2)盤車裝置				
		(3)緊急電動運行裝置				
16.	2.11 接地	(1)N 綫與 PE 綫的設置				
		(2)接地連接				
17.	2.12 電氣絕緣					
18.	3.1 平台	(1)尺寸(不考慮扶手)				
		(2)外觀				
19.	3.2 平台扶手(離地高度: 900~1100mm)					
20.	3.3 平台銘牌					
21.	3.4 平台感知邊					
22.	3.5 平台感知面					
23.	3.6 平台護臂	(1)設置及外觀				
24.		(2)限位電氣安全裝置				
25.	3.7 平台安全 檔板 (斜 板)	(1)外觀及操作				
26.		(2)電氣安全裝置				
27.	3.8 平台操作 裝置	(1)標識				
		(2)操作功能				
		(3)急停開關				
28.	3.9 緊急警報 裝置	(1)警示燈				
29.		(2)警鐘				
30.	3.10 座椅轉動監察裝置					
31.	3.11 座椅水平監察裝置					
32.	3.12 安全鉗	(1)銘牌				
		(2)電氣安全裝置				
33.	3.13	(1)裝置功能 (125%載重)				

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註	
			合格	不合格	不適用		
		超重保護 (2)警示					
34.		3.14 平台導軌檢查 (滑 / 滾)					
35.	4 相鄰區域	4.1 導軌外觀檢查					
36.		4.2 摺疊導軌	(1)外觀檢查				
			(2)操作				
			(3)電氣安全裝置				
37.		4.3 端站限位裝置					
38.		4.4 遙控	(1)標識				
39.			(2)操作功能				
40.	5 懸掛裝置及防護	5.1 懸掛裝置的磨損、斷絲、變形等情況 (鋼纜/鏈條/皮帶)					
41.		5.2 端部固定					
42.		5.3 懸掛鋼纜張力檢查					
43.		5.4 旋轉部件防護					
44.	7 功能試驗	7.1 安全鉗動作試驗					
45.		7.2 速度監控裝置試驗					
46.		7.3 制停距離					
47.		7.4 運行試驗 (100%載重, 快車)					
48.		7.5 運行試驗 (125%載重, 慢車)					
49.		7.6 速度試驗					
50.		7.7 電池功能					

報告編號:

檢驗結論		
備註及意見		
檢驗日期		
檢驗人員		
編制：	日期：	(檢驗機構公章或檢驗專用章)
審核：	日期：	
批准：	日期：	
(註冊技術員)		年 月 日

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。